




EURO ZB.1 SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO – SCHEMAT IDEOWY



- UWAGA!
- ZASTOSOWANO SYSTEM ZASILANIA CENTRALNEGO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO FIRMY CEAG Z MONITORYNGIEM OBWODÓW
 - OPRAWY, KTÓRE MAJĄ BYĆ DWUFUNKCYJNE (AWARYJNO-SIECIOWE) NALEŻY WYPASAĆ W MODUŁ PRZECIĄŻAJĄCY LMP-1
 - INSTALACJA ZASILANIA AWARYJNEGO – UKŁAD SIECI IT CZ BATERIID
 - OBWODY OŚWIETLENOWE WYKONAĆ PRZEWODEM HIDG 3x1,5
 - ZASTOSOWAĆ BATERIE BEZDŁUGOWA O ŻYWIOTNOŚCI 10 LAT (18 BŁOKÓW 12 WOLTOWYCH)
 - CAŁOŚĆ DOSTAWY FIRMA A&M MICHAŁOWSKI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA LAMPOWEGO MODUŁU PRZECIĄŻAJĄCEGO LMP-1



 Agnieszka Prętykowska BISTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY		ul. Leśna 21 lok. 8, 98-220 Zawłasia Wola, tel. 691 452 822 0 60, tel. 691 452 822 0 60, www.aa-wp.pl, email: agnieszka.prutykowska@aa-wp.pl	
ma architektki Małgorzata Zalesińska, Agnieszka Kierp-Garcia 91-505 Łódź, ul. Inwestorów 10, lok. 404 94-5 00 ul. Inwestorów 10, lok. 404 94-5 00		siedziba, biuro	
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		ADRES: UL. MICKIEWICZA 9 / KONOPNICKA 15	
TEMAT: PROJEKT REMONTU ZBORU EWANGELICKO – AUGSBURSKIEGO w ramach projektu: "Kraina bez barier – DOSTĘPNE MIASTO – rewitalizacja centrum Poddębic"		INWESTOR: GMINA PODDĘBICE UL. ŁÓDZKA 17/21	
RYSUNEK: SCHEMAT IDEOWY CENTRALNEJ BATERII		PROJEKTANT: MGR INŻ. AGNIESZKA PIĘTRZYKOWSKA	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. PIOTR BORKIEWICZ		RYS. NR	
UPR. BUD. NR 67/01/WŁ		UPR. BUD. NR 67/01/WŁ	
SKALA –		DATA: MAJ 2011	